



ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ  
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"  
ПРИЗНАЧЕНИЙ МІНІСТЕРСТВОМ ЕКОНОМІЧНОГО  
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ВИМОГАМ ТЕХНІЧНИХ РЕГЛАМЕНТІВ  
(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР ПРИЗНАЧЕНОГО ОРГАНУ UA.TR.089.)  
АКРЕДИТОВАНИЙ У НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНСТВІ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ  
(АТЕСТАТ АКРЕДИТАЦІЇ № 10146 від 29.12.2018 р.)



UA.TR.089

КОПІЯ

№ 02.004Д

Серія АА

## ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТУ ATTACHMENT TO CERTIFICATE

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за № UA.TR.089.0201.01-21

Registration number №

Термін дії з 01 лютого 2021 р. до 31 січня 2022 р.

Term of validity from to

Котли настінні газові (стандартного типу) для опалення та одержання гарячої води, торговельної марки «ROSTERM», моделей: TD-B\*\*\*, TR-B\*\*\*, TD-2B\*\*\*. потужністю від 11 до 24 кВт де \*\*\* - літери та/або цифри, що визначають особливості дизайну, колір виробу, що не впливають на показники безпеки, та відмінність типу.

### Ідентифікаційний опис типу

Технічні характеристики котлів настінних газових (стандартного типу) для опалення та одержання гарячої води, торговельної марки «ROSTERM»:

№	Найменування параметрів	Одиниця виміру	Показник	Типовий представник	
				TR-B20	TD-B20
1	Вид палива		Природний газ	Природний газ	Природний газ
2	Максимальна потужність	кВт	11-24	20	20
3	Мінімальна потужність	кВт	5,2-5,3	5,3	5,3
4	ККД при 100% потужності	%	90	90	90
5	Номінальне споживання природного газу	М <sup>3</sup> /год	1,45-2,2	2,2	2,2
6	Мінімальна протока контуру ГВП	л/хв	2,5	2,5	2,5
7	Максимальний тиск контуру ГВП	МПа	0,3-0,7	0,3	0,3
8	Максимальний тиск системи опалення	МПа	0,3	0,3	0,3
9	Номінальний тиск подачі газу	КПа	1,3-2	1,3	1,3
10	Максимальна температура теплоносія контуру опалення	°С	80	80	80
11	Максимальна температура ГВП	°С	60	60	60
12	Напруга/частота	В/Гц	220/50	220/50	220/50
13	Необхідна ел. потужність	Вт	100	100	100
14	Ступінь електрозахисту	IP	IPX4D	IPX4D	IPX4D

Керівник органу з оцінки відповідності

Руководитель органа по оценке соответствия  
Head of conformity assessment body



М.П./М.П./Stamp

Ф.00.16 ТР редакція від 18.07.2019 р.

(підпис)  
(подпись)  
(signature)

О. Е. Сердюков

(ініціали, прізвище)  
(инициалы, фамилия)  
(initials, family name)

Істинність сертифіката можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності ТОВ «ЄВРО-ТИСК» що розміщена [www.tysk.com.ua](http://www.tysk.com.ua)

